

# 安全评价报告信息网上公示

项目概况	项目名称	中电投新疆能源化工集团哈密有限公司中电投伊吾淖毛湖风电场一期 49.5 兆瓦风电项目安全验收评价		
	行业类别	第二类 12a	报告提交时间	2018.05.30
	项目简介	<p>项目名称：中电投伊吾淖毛湖风电场一期 49.5 兆瓦风电项目；</p> <p>建设单位：中电投新疆能源化工集团哈密有限公司；建设规模：装设 33 台 1500kW 风力发电机组；接入系统：本项目新建一座 110kV 升压站，安装 50MVA 主变压器一台，主变压器选用三相双卷有载调压变压器。电压等级 110/35kV，本项目 110kV 配电装置采用单母线接线，电气设备布置采用户外、110kV 断路器采用户外 SF6 断路器。风电场以 1 回 110kV 线路接入中电投淖毛湖 220kV 汇集站。设计单位：武汉联动设计工程有限公司；监理单位：青海省迪康咨询监理有限公司；主要施工单位：葛洲坝新疆工程局、陕西电力建设总公司、中国水利水电第一工程局、中国能源建设集团新疆电力建设公司；运行管理单位：中电投新疆能源化工集团哈密有限公司；开工日期：2013 年 10 月 15 日竣工日期：2015 年 5 月 30 日劳动定员：2 班 7 人</p>		
安全评价项目参与人员	项目评价组长	刘红岩	技术负责人	贾秦科
	过程控制负责人	周媛	报告编制人	刘红岩、王晓华
	报告审核人	胡志刚	安全评价师	乔永良,朱波,刘红岩,王晓华,李耀,丁永民
	注册安全工程师	乔永良	技术专家及技术人 员	——
评价活动主要信息	安全评价类型	验收评价		
	到现场开展评价工作人员	刘红岩、朱波		
	到现场开展评价工作时间及主要任务	2017 年 11 月 15 日了解项目的基本情况、对现场进行勘查、收集资料。		
	备注及其他信息	无		

# 安全评价报告信息网上公示

项目概况	项目名称	中电投新疆能源化工集团哈密有限公司中电投哈密三塘湖第三风电场 D 区 100MW 风电项目安全验收评价		
	行业类别	第二类 12a	报告提交时间	2018.5.30
	项目简介	<p>项目名称：中电投哈密三塘湖第三风电场 D 区 100MW 风电项目； 建设单位：中电投新疆能源化工集团哈密有限公司； 建设规模：装设 67 台 1500kW 风力发电机组； 接入系统：中电投哈密三塘湖第三风电场 D 区 100MW 项目场址位于新疆维吾尔自治区哈密地区巴里坤县北部的三塘湖风区。本项目安装金风科技 GW82-1500 型风电机组 67 台，总装机容量 100MW。本期新建一座 110kV 升压站，升压站内配置 1 台 100MVA 三相双卷有载调压变压器，110kV 电气主接线采用单母线接线，出线 1 回，35kV 电气主接线采用单母线接线。风电场通过 4 回集电线路接入 110kV 升压站 35kV 母线，经主变升压后通过 110kV 中望东风一线接至 220kV 中广核望洋台东风电汇集站。</p>		
安全评价项目参与人员	项目评价组长	刘红岩	技术负责人	吕欣
	过程控制负责人	周媛	报告编制人	刘红岩 李茂刚
	报告审核人	胡志刚	安全评价师	张玉华 朱波 李茂刚 李耀 丁永民
	注册安全工程师	周媛 吕欣	技术专家及技术人员	——
评价活动主要信息	安全评价类型	安全验收评价		
	到现场开展评价工作人员	刘红岩 朱波 李茂刚		
	到现场开展评价工作时间及主要任务	<p>2017 年 11 月 16 日上午，首次会议，核实项目情况，现场检查                  2017 年 11 月 16 日下午，现场检查，交流相关问题                  2017 年 11 月 17 日上午，现场检查，并收集资料                  2017 年 11 月 17 日下午，与陪同人员沟通现场问题</p>		
	备注及其他信息			