

# 安全评价报告信息网上公示

项目概况	项目名称	中海福建天然气有限责任公司海西天然气管网二期工程（漳州至南靖段）扩建漳州首站部分安全验收评价		
	行业类别	陆上油气管道运输业	报告提交时间	2022.1.26
	项目简介	<p>建设项目名称：漳州末站扩建暨海西天然气管网二期工程（漳州至南靖段）扩建漳州首站部分</p> <p>建设单位：中海福建天然气有限责任公司</p> <p>建设地址：福建省漳州市龙文区蓝田镇蔡坂村</p> <p>建设性质：扩建</p> <p>建设规模：</p> <p>设计输量为 <math>13.831 \times 108 \text{Nm}^3/\text{a}</math>，设计压力 7.5MPa；</p> <p>输气规模：近期 <math>265.66 \times 104 \text{Nm}^3/\text{d}</math>，远期 <math>689.17 \times 104 \text{Nm}^3/\text{d}</math>；</p> <p>接气压力：5.5~7.0MPa；</p> <p>进站天然气温度：17~25℃；</p> <p>去天宝清管站分输量：近期 <math>209.76 \times 104 \text{Nm}^3/\text{d}</math>，远期 <math>633.27 \times 104 \text{Nm}^3/\text{d}</math>；</p> <p>去天宝清管站分输压力：5.5~7.0MPa；</p> <p>去天宝清管站天然气温度：17~25℃；</p> <p>去漳州门站分输量：<math>55.9 \times 104 \text{Nm}^3/\text{d}</math>；</p> <p>去漳州门站分输压力：2.45~2.65MPa；</p> <p>去漳州门站天然气温度：10℃；</p> <p>海西天然气管网二期工程（漳州至南靖段）设置漳州首站（在福建 LNG 一期工程漳州末站基础上扩建，以下简称“漳州首站”）1座，南靖分输站 1 座，天宝清管站 1 座，1#监控阀室 1 座。该项目属于海西天然气管网二期工程（漳州至南靖段）的部分建设内容。</p> <p>漳州-南靖段建设项目总投资：52210 万元，其中该项目投资 600 万元。</p>		
安全评价项目参与人员	项目评价组长	石青松	技术负责人	王晓华
	过程控制负责人	唐晓娟	报告编制人	石青松
	报告审核人	邹方永	安全评价师	李茂刚 李冬 向鹏 张春节 孙亮 王军山

	注册安全工程师	石青松 向鹏 张春节 王军山 邹方永 唐晓娟	技术专家及 技术人员	——
评价 活动 主要 信息	安全评价类型	验收评价		
	到现场开展评价 工作人员	石青松 向鹏		
	到现场开展评价 工作时间及主要 任务	安全评价组于 2021 年 6 月 10 日对现场进行了现场勘查；2021 年 12 月 27 日现场复查		
	现场照片			



备注及其他信息 无