

安全评价报告信息网上公示

项目概况	项目名称	北京吉利石油产品服务有限公司燕房路加油站安全现状评价报告		
	行业类别	石油加工业	报告提交时间	2021.9.14
	项目简介	<p>北京吉利石油产品服务有限公司燕房路加油站成立于 2014 年 12 月 11 日，位于北京市房山区房山街道洪寺村，负责人为刘立恒。该加油站共 10 人，主要负责人 1 人，安全管理人员 4 人，其他人员 5 人。</p> <p>北京吉利石油产品服务有限公司燕房路加油站（简称“该加油站”）设置 4 个地埋卧式储油罐，有 3 个 40m³ 汽油罐和 1 个 40m³ 柴油罐，汽油最大储量 120m³，柴油最大储量 40m³，储油总容积 160m³。根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014 年版），柴油折半计算，该加油站总容积为 140m³，属于二级加油站。该站设置有 6 台加油机（1 台柴油加油机，5 台汽油加油机）。设有加油及卸油二次油气回收装置，设有液位报警装置。</p>		
安全评价项目参与人员	项目评价组长	唐晓娟	技术负责人	王晓华
	过程控制负责人	周媛	报告编制人	唐晓娟 康惠花
	报告审核人	丁永民	安全评价师	李茂刚 卢广灿 李冬 康惠花
	注册安全工程师	唐晓娟 王晓华 周媛 李冬 康惠花	技术专家及技术人员	无
评价活动主要信息	安全评价类型	现状评价		
	到现场开展评价工作人员	唐晓娟 康惠花		
	到现场开展评价工作时间及主要任务	2021.8.30 现场勘察		

现场照片





		
	备注及其他信息	无