


安全评价报告信息网上公示

项目概况	项目名称	安徽省天然气开发股份有限公司宣城支线毛庄分输站安全现状评价		
	行业类别	陆上油气管道运输业	报告提交时间	2022.9.10
	项目简介	<p>安徽省天然气开发股份有限公司于 2003 年 02 月 14 日注册成立，注册资本叁亿叁仟陆佰万元整，公司位于安徽省合肥市包河工业园大连路 9 号。</p> <p>宣城支线毛庄分输站于 2019 年 11 月 11 日取得《危险化学品经营许可证》(皖宣危化经二字[2019]139 号)，有效期至 2022 年 11 月 10 日。</p> <p>宣城支线毛庄分输站是宣城支线管道上的分输站，设计压力 6.4MPa，运行压力 4.0MPa。站场内不设天然气储存设施，只设过滤装置、调压装置和计量装置等。</p> <p>气源：接收宣城天湖镇首站来气。</p> <p>供气：供给宣城 CNG 加气母站 $6 \times 10^4 \text{m}^3/\text{d}$，供气压力 4.0MPa。</p>		
安全评价项目参与人员	项目评价组长	牛伟波	技术负责人	王晓华
	过程控制负责人	周媛	报告编制人	牛伟波
	报告审核人	张会平	安全评价师	李茂刚 张春节 臧怀壮 孙亮 王军山
	注册安全工程师	牛伟波 周媛 张春节 王军山 张会平	技术专家及技术人员	_____
评价活动主要信息	安全评价类型	现状评价		
	到现场开展评价工作人员	牛伟波 张春节		
	到现场开展评价工作时间及主要任务	2022.8.3，对现场进行勘验，收集资料。		

现场照片





备注及其他信息

无